

Obec Koplastovce
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 250/2021 - MS

v Hlohovci 23.9. 2021

Vybavuje: Ing. Seewaldová

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Vec : Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
v zastúpení spoločnosťou **LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava**
- oprava administratívnej chyby v rozhodnutí

Dňa 6.9. 2021 vydal tunajší stavebný úrad územné rozhodnutie č. 250/2021-MS, ktorým povolil umiestnenie stavby „TA-Koplastovce-Jalšové V372, VNK, TS, NNK“ v katastrálnom území Hlohovec, Koplastovce, Jalšové. Stavebný úrad v rozhodnutí neuviedol podmienky Správy a údržby ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava. Vzhľadom k uvedenému Obec Koplastovce, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove v súlade s ustanovením § 47 ods. (6) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov opravuje administratívnu chybu uvedenú v rozhodnutí nasledovne:


3/ Podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Správa a údržba ciest TTSK zo dňa 17.2. 2021 pod č. 5059/2021/SÚCTt-21486:

- Križenie cesty II/507 s VN vedením musí byť riešené bezvýkopovou metódou pretláčaním. Kábel musí byť vedený v chráničke min 1,2 m pod niveletou cesty. Montážne jamy musia byť za cestným telesom vzdialené min. 1,0 m od asfaltového okraja cesty. Vedenie VN, ktoré križuje priekopu musí byť riešené bezvýkopovou metódou, v chráničke min. 1,0 m pod dnom priekopy. Priekopa vedená pozdĺž cesty II/507 nesmie byť žiadnymi prácami narušená.
- Súbeh VN kábla v intraviláne musí byť od okraja cesty II/507 vo vzdialenosti min. 2 m, v prípade, že nebude dodržaná podmienka musí byť uložený v chráničke min. 1,5 m pod úrovňou terénu. Súbeh kábla v extraviláne musí byť mimo telesa cesty, min. 5 m od asfaltového okraja cesty. Výkop v blízkosti našej cesty musí byť odsúhlasený našou organizáciou.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 odst. (2) stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Súčasne musí byť zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, pokiaľ je zriadené. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

**Spoločný obecný
úrad Leopoldov**
kontaktná adresa:
Podzámska 39, 920 01 Hlohovec


Ing. Jozef Števík
starosta obce

Vyvesené:

Zvesené:

Doručí sa:

1/ LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava

Na vedomie:

2/ Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava

3/ Obec Koplastovce – na zverejnenie verejnej vyhlášky

4/ Obec Jalšové – na zverejnenie verejnej vyhlášky

5/ Mesto Hlohovec – na zverejnenie verejnej vyhlášky

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.